



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

пр. Мира, д. 36, Красноярск, 660049
Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97. E-mail: krsk@enis.gosnadzor.ru<http://enis.gosnadzor.ru/>
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342, ИНН/КПП 2466144107/246601001

660125 г. Красноярск,
ул. Урванцева, 26 а
(место составления акта)

16.05.2018
(дата составления акта)

10:00
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 10/221/1202/2018**

По адресу/адресам: 660125, г. Красноярск, ул. Урванцева, 26 а.
На основании распоряжения Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 1202-р/кр от 04.04.2018г. и изменения в распоряжение № 1324-р/кр от 12.04.2018г. была проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 143 имени героя Советского союза Тимошенко А.В.», ИНН 2465038586 (далее по тексту – МАОУ СШ № 143).

Срок проведения проверки:
с 10ч ас. 00 мин. «16» апреля 2018г. по 10 час.00 мин. «16» мая 2018г.

Дата и время проведения проверки:
«__» _____ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность
«__» _____ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность _____
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней.
Акт составлен: Енисейским управлением Ростехнадзора.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы): 06.04.2018 № 62 и 16.04.2018 № 68 с изменением в распоряжение.

Директор МБОУ СШ № 143  Савенко С.А.
(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

Лица, проводившие проверку:
Государственный инспектор отдела по надзору в электроэнергетике – Семенова Наталья Владимировна;
Государственный инспектор отдела по надзору в теплоэнергетике – Лошакова Алена Игоревна.

При проведении проверки присутствовали:
Директор – Савенко Светлана Анатольевна, тел. 220-47-83.
Заместитель директора по АХР – Панченко Татьяна Петровна, тел. 220-45-48.

Общие сведения

Полное наименование: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 143 имени героя Советского союза Тимошенко А.В.».
Сокращенное наименование: МАОУ СШ № 143.

Юр. адрес: 660125, г. Красноярск, ул. Урванцева, 26 А.
Факт.адрес: 660125, г. Красноярск, ул. Урванцева, 26 А.
Контактные данные: тел. (391) 220-47-83,
[http: http:// school143.ru.](http://school143.ru)

Форма собственности: Муниципальная.
Вид деятельности: Образование среднее общее.
Реквизиты: ОГРН – 1022402478647; ИНН – 2465038586; КПП – 246501001.

Руководство:
Директор – Савенко Светлана Анатольевна, действует на основании устава
утвержденного приказом главного управления образования администрации г.Красноярска от
15.10.2016 № 012, приказ о назначении на должность от 16.04.2012 № 18 л/с;
Заместитель директора по АХР (лицо, ответственное за электрохозяйство) – Панченко
Татьяна Петровна.

МАОУ СШ № 143 расположено в отдельно стоящем здании по адресу: 660125, г.
Красноярск, ул. Урванцева. 26 А, на основании государственной регистрации права от
01.05.2011г. № 24ЕК № 119853.

Вид права – Оперативное управление.

Краткая характеристика обеспечения энергосбережения и повышения энергоэффективности

Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
утверждена директором в 22.03.2016 году.

Энергетическое обследование проведено в декабре 2012г. год ООО «Строймастерс»,
выдачей энергетического паспорта № ПОЭ-0063-13-1271. Свидетельство о допуске к работам в
энергетическому обследованию – Саморегулируемая организация некоммерческое партнерство
«Профессиональное объединение энергоаудиторов»;

Отчет о направлении декларации в области энергосбережения в Министерство энергетики
Российской Федерации предоставлен за отчетный период 2017 года. подан 08.02.2018г.

Электротехническая часть

1. Краткое описание схемы электроснабжения:
Электроснабжение здания школы (г. Красноярск, ул. Урванцева, 26 А) выполнено от РУ-0,4
ТП-908 кабельными линиями 4АВВГ(4*150)мм² длина 4*520м до ВРУ-1, 2АВВГ(4*35) мм²
длина 4*300 м до ВРУ-2 согласно акта разграничения балансовой принадлежности сетей
эксплуатационной ответственности сторон от 04.04.2006г.

2. Договор на электроснабжение с ПАО «Красноярскэнергосбыт» № 185 от 10.01.2018г.
3. Контракт на оказание услуг по аварийно-техническому обслуживанию от 10.01.2018г. № 143-Э заключенный с ООО «Электросвет».
4. Технические условия на электроснабжение нежилого здания (подтверждение) № 102-С-Э136 от 17.03.2006г.
 - Максимальная мощность: 130 кВт.
 - Категория надежности электроснабжения: II (вторая).
5. Акт аварийной и технологической брони (если есть) - нет;
6. Собственных источников электроэнергии предприятия - нет.
7. Испытания электрических сетей и электрооборудования проведены лабораторией ООО «РосэкоАудит» тех. отчет № 3.24-16 от 08.06.2016 г. Св-во о регистрации лаборатории № 31-30-2013 от 02.09.2013 г. выдано Сибирским управлением Ростехнадзора.
- 8.
9. Данные об учёте потребляемой электроэнергии:

Место установки учета	Напряжение, кВ	Тип счетчика	Класс точности	Год выпуска	Дата последней поверки	№№ счетчиков
ВРУ-0,4кВ	0,4	ЦЭ6803В	1		1 кв. 2011	009130041003914
		ЦЭ6803В	1		1 кв. 2011	009130041003032
		ЦЭ6803ВМ	1		1 кв. 2011	009072042001186
		ЦЭ6803ВМ	1		1 кв. 2011	009072042001232
		ЦЭ6803ВМ	1		1 кв. 2011	009072042001201
		ЦЭ6803ВМ	1		1 кв. 2011	009072042001259

Краткая характеристика эксплуатации энергооборудования.

1. Договор (государственный контракт) на теплоснабжение: № 178 от 20.01.201.
2. Акты разграничения балансовой принадлежности: отсутствует.
3. Договор (государственный контракт) на водоснабжение: № 11/06877 от 20.01.2018.
4. Акт разграничения балансовой принадлежности: Акт № б/н от 15.12.2014.
5. Сведения об оснащённости приборами учета:
 - Вода: ХВС: СКБ-32, № 77106-10, СКБ-40, № 67367-10;
 - ГВС: ВКТ-7, № 17038;
 - Тепловая энергия: ВКТ-7, № 17038.
6. Сведения о вводе в эксплуатацию приборов (узлов) учета используемых энергетических ресурсов:
 - Вода: ХВС: Акт № б/н от 02.12.2010;
 - ГВС: Акт № 2-282 от 11.08.2005;
 - Тепловая энергия: Акт № 2-282 от 11.08.2005;

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

N п/п	Конкретное описание выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лицо, допустившее нарушение
1.	В ВРУ отсутствует утверждённая однолинейная схема электроснабжения. <i>визуальной схеме, упр-ся отб. за электрикой. 1р 2в 2гара</i>	п. 1.5.18 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные Минэнерго России Приказом № 6 от 13.01.03, зарегистрированные Минюстом России Постановлением № 4145 от 22.01.03,	Директор МАОУ СШ № 143
2.	Электроустановка школы не укомплектована предупреждающими плакатами и знаками безопасности <i>← г.б. не вест шкитках</i>	п. 2.2.20 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные Минэнерго России Приказом № 6 от 13.01.03, зарегистрированные Минюстом России Постановлением № 4145 от 22.01.03.	Директор МАОУ СШ № 143
3.	Не предоставлен паспорт на заземляющее устройство. <i>визуальной по шри- метру 9. ГЗШ и не импорт, имеет обозначения в пасп.</i>	п. 2.7.15 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные Минэнерго России Приказом № 6 от 13.01.03, зарегистрированные Минюстом России Постановлением № 4145 от 22.01.03.	Директор МАОУ СШ № 143
4.	На щитах и сборках сетей освещения отсутствуют надписи в соответствии с правилами. <i>ЩО-12 (написаны) в каб. щитов (всего 10 шт) - маркировка - отсут.</i>	п. 2.12.5 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные Минэнерго России Приказом № 6 от 13.01.03, зарегистрированные Минюстом России Постановлением № 4145 от 22.01.03.	Директор МАОУ СШ № 143
5.	На кабельных линиях в ВРУ, РЩ отсутствуют информационные бирки. (на бирках кабелей в начале и конце линии должны быть указаны марка, напряжение, сечение, номер или наименование линии).	п. 2.4.5 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные Минэнерго России Приказом № 6 от 13.01.03, зарегистрированные Минюстом России Постановлением № 4145 от 22.01.03.	Директор МАОУ СШ № 143
6.	В ВРУ отсутствует главная заземляющая шина (ГЗШ)	п. 1.7.119 «Правила устройства электроустановок» изд. 6, утверждено Минэнерго РФ, 08.07.2002 г.	Директор МАОУ СШ № 143

*г.б. не в школе
визуальной по 9.б. не маркировка
еще без
информ. г.б.
закрыты
копелки.*

*Техническое обслуживание
в соответствии с п. 1.67 ПТЭП
проверка 1р в 25 лет и г.б. на ван. линиях*

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена: _____

Семёнова Н.В.
(подпись проверяющего)

✓ _____
(подпись уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- 1) Предписание от 16.05.2018 № 10/201 -Э.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор
отдела по надзору в электроэнергетике

Семёнова Н.В.
(подпись) Н.В. Семенова

Государственный инспектор
отдела по надзору в теплоэнергетике

Шошаква
(подпись) Шошаква
Енисейское управление
Федеральной службы
по экологическому,
технологическому
и атомному надзору 456

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор МАОУ СШ № 143 ✓ _____ С.А.Савенко, 16.05.2018

(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Савенко