

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску
660012, г. Красноярск, ул. Карамзина, 15, тел. 8(391) 270-95-07 (ais@mchskrsk.ru)
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Красноярск
(место составления акта)

“ 07 ” июня 20 19
(дата составления акта)
15:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 576

По адресу/адресам: г. Красноярск, ул. Урванцева, 26 «А»
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении внеплановой проверки от 16.05.2019 № 576
подписанного главным государственным инспектором г. Красноярска по пожарному надзору
Ивановым Константином Геннадьевичем
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая проверка в отношении
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 143 имени
героя Советского Союза Тимошенко А.В.» (далее МАОУ СШ № 143)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 07 ” июня 20 19 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день/1 час
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Красноярскому краю
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной
проверки)

копия распоряжения о проведении проверки получена директором МАОУ СШ № 143
Савенко С.А. 16.05.2019 в 16 ч 35 мин.

(фамилии, инициалы, дата, время)


(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Красноярска по пожарному
надзору Лаврентьева Анна Геннадьевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) эксперта/экспертной организации)

При проведении проверки присутствовал: директор МАОУ СПШ № 143 Савенко Светлана Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов, характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Должность, фамилия, имя, отчество лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
	---	---	---

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -----

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): 07.06.2019

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: приложение к акту проверки от 07.06.2019 № 576

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор г. Красноярска
по пожарному надзору

Лаврентьева А.Г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МАОУ СПШ № 143 Савенко Светлана Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 07 ” июня 20 19 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (3912) 227-09-19

Приложение к акту проверки от 07.06.2019 № 576

В рамках исполнения указания Главного управления МЧС России по Красноярскому краю от 19.03.2019 № 2-1-18-2460 «Об организации сезонной профилактической операции «Отдых», изданного во исполнение поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Ю.И. Борисова от 29.01.2019 № ЮБ-П4-628, проведена внеплановая проверка объекта защиты, на котором запланировано размещение пришкольного лагеря: здания МАОУ СШ № 143 по адресу: г. Красноярск, ул. Урванцева, 26 «А».

Пришкольный лагерь размещен в помещениях девяти учебных кабинетов на первом этаже здания.

Из кабинетов имеется по одному эвакуационному выходу в общий коридор первого этажа здания, из которого имеется восемь эвакуационных выходов непосредственно наружу.

Пути эвакуации свободны (не загромождены). Запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. План эвакуации людей в случае пожара имеется.

Здание оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3 типа. Обеспечен вывод сигнала о срабатывании и неисправности системы пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны. Техническое обслуживание автоматических установок противопожарной защиты (АУПЗ) осуществляется по соответствующему договору ООО «ЭлСиБ». На момент проверки АУПЗ находятся в работоспособном состоянии.

В здании предусмотрен внутренний противопожарный водопровод (далее ВПВ). Пожарные краны укомплектованы рукавами, стволами и вентилями. Предоставлен акт проверки ВПВ от 26.03.2019. В соответствии с данным актом оборудование ВПВ находится в работоспособном состоянии.

Здание укомплектовано первичными средствами пожаротушения.

Наружное противопожарное водоснабжение предусмотрено от пожарных гидрантов (ПГ) (2 ближайших ПГ расположены на территории, прилегающей к объекту защиты, на расстоянии до 200 м). По направлению к ближайшим к объекту ПГ установлены соответствующие указатели.

К зданию школы, а также к ближайшим к зданию источникам наружного противопожарного водоснабжения свободный подъезд пожарной техникой обеспечен.

Лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности при размещении пришкольного лагеря приказом руководителя учреждения от 21.01.2019 № 17 назначен начальник лагеря МАОУ СШ № 143 Жвания З.И. С персоналом объекта, проведены целевые противопожарные инструктажи.

Тренировка по эвакуации людей в случае пожара проведена 07 июня 2019 г.

Государственный инспектор г. Красноярска
по пожарному надзору



Лаврентьева А.Г.