



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

пр. Мира, д. 36, Красноярск, 660049
Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97. E-mail: krsk@enis.gosnadzor.ru <http://enis.gosnadzor.ru/>
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342, ИНН/КПП 2466144107/246601001

660125 г. Красноярск, ул.
Урванцева, 26 а
(место составления акта)

30 мая
(дата составл.)

11:
(время составл.)

**АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№ 10/258/2247/2019**

27 мая 2019 г. по адресу: 660125 г. Красноярск, ул. Урванцева, 26 а на основании распоряжения № 2247-р/кр от 23.05.2019г. заместителя руководителя Енисейского управления Ростехнадзора Германа П.Я. была проведена внеплановая документарная проверка в соответствии с законного предписания № 10/221-Э от 16.05.2018г. в отношении: Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 143 имени героя Советского Союза Тимошенко А.В.», ИНН 2465038586 (далее по тексту – МАОУ СШ № 143).

Срок проведения проверки:
с 08 час. 00 мин. «27» мая 2019г. по 10 час. 00 мин. «30» мая 2019г.

Дата и время проведения проверки:
«__» _____ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность __
«__» _____ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность __
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица, осуществляющих деятельность индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дня.

Акт составлен: Енисейским управлением Ростехнадзора.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы) 24.05.2019г., по направлению электронного письма

Директор МБОУ СШ № 143  Савенко С.А.
(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки не требуется.

Лица, проводившие проверку:
Государственный инспектор отдела по надзору в электроэнергетике – Семенов
Владимировна.

При проведении проверки присутствовали:
 Директор МАОУ СШ № 143 – Савенко Светлана Анатольевна, тел. 220-47-83.
 Заместитель директора по АХР – Панченко Татьяна Петровна, тел. 220-45-48.

Проверка выполнения ранее выданного предписания № 10/221-Э от 16.05.2018г., выданного по результатам проверки МАОУ СШ № 143, расположенной по адресу: 660125 г. Красноярск, ул. Урванцева, 26 а.

Всего пунктов предписания – 6.

Выполнено в установленный срок – 4.

Не подошел срок выполнения – нет

Пунктов предписаний, не выполненных в установленный срок – 2, а именно:

№ п/п	Описание и характер выявленного нарушения	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требования которых нарушены или(и) не соблюдены.	Лицо, допустившее нарушение
1.	Не предоставлен паспорт на заземляющее устройство.	п. 2.7.15 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные Минэнерго России Приказом № 6 от 13.01.03, зарегистрированные Минюстом России Постановлением № 4145 от 22.01.03.	Директор МАОУ СШ № 143
2.	В ВРУ отсутствует главная заземляющая шина (ГЗШ)	п. 1.7.119 «Правила устройства электроустановок» изд. 6, утверждено Минэнерго РФ, 08.07.2002 г.	Директор МАОУ СШ № 143

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, проводимых органами государственного надзора, внесена: _____

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор Ростехнадзора _____

(должность, Ф.И.О.)

Енисейское управление
 Федеральной службы
 по экологическому,
 технологическому
 и атомному надзору

107

(подпись, штамп)

Н.В. Семенова

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

Директор МАОУ СШ № 143 _____ Савенко Светлана Анатольевна, 03.06.2019г.

подпись, печать

Прилагаемые документы:

1. Предписание № 10/258-Э от 30.05.2019г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), в случае несогласия с факт предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием выявленных нарушений, в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправ центральный аппарат Ростехнадзора или территориальный орган Ростехнадзора в писм возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранени нарушений в целом или его отдельных положений. К возражениям могут быть приложе подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии.