

Handwritten signature/initials

№ 24220041000102246578 от 07.06.2022



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю
(Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю)

г. Красноярск, ул. Каратанова, д. 21

**Предостережение о недопустимости нарушения обязательных
требований**

от «07» июня 2022 г.

№ 10658

1. Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению
«Средняя школа № 143» ИНН 2465038586 ОГРН 1022402478647.

Указание иных сведений: деятельность МАОУ «СШ № 143» отнесена к
категории чрезвычайно высокого риска (класс опасности 1) (Постановление
Правительства Российской Федерации «О федеральном санитарно-
эпидемиологическом контроле (надзоре)» от 30.06.2021 № 1100).

Вид и подвид деятельности: деятельность общеобразовательных
организаций.

Основной вид деятельности по Общероссийскому классификатору
видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2),
утвержденному приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 31.01.2014 № 14-ст (далее – ОКВЭД):
образование среднее общее (код 85.14 ОКВЭД).

2. При осуществлении федерального государственного санитарно-
эпидемиологического контроля (надзора) поступили сведения о следующих
действиях (бездействии): в МАОУ «СШ № 143» по адресу: 660125,
г. Красноярск, ул. Урванцева, 26 «А» допускаются следующие нарушения:

1) нарушение наполняемости классов учениками, количество обучающихся в классе не рассчитано с учетом соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдении требований к расстановке мебели в учебных кабинетах, которая составляет не менее 2,5 м² на одного обучающегося при фронтальных формах занятий, а именно в классах (в таблице):

класс	количество учащихся	площадь кабинета	площадь на 1-го учащегося
1 а	33	52,9	1,6
1б	30	54,1	1,8
1в	32	53,5	1,68
1г	30	55,0	1,8
1е	31	54,8	1,76
1з	32	55,0	1,718
1и	28	52,9	1,8
1м	34	54,9	1,6
2а	28	53,4	1,9
2б	32	53,5	1,6
2в	26	53,7	2,06
2г	25	54,1	2,164
2д	26	53,8	2,06
2е	30	54,8	1,82
2ж	25	55,4	2,216
2и	29	54,3	1,87
2м	34	59,5	1,75
3а	33	52,9	1,6
3б	32	53,7	1,67
3в	32	53,7	1,67
3г	25	55,0	2,2
3д	25	55,0	2,2
3е	25	54,8	2,19
3з	26	54,9	2,11
3и	27	54,8	2,02
3м	33	63,9	1,93
4а	32	53,8	1,6
4б	31	53,7	1,7
4в	32	63,8	1,9
4г	25	54,3	2,1
4д	33	52,9	1,6
4е	36	54,9	1,5
4ж	25	53,4	2,1
4м	34	65,5	1,9

2) стены, полы и потолки помещений имеют дефекты и повреждения:
 – пол в столовой расположенной на первом этаже здания установлено наличие дефектов потолка, шероховатости с наличием отлывившейся штукатурки;

– стены в столовой (производственное помещение) с наличием дефектов, а именно установлено, что три дверных проема (дверная коробка) не имеют целостного покрытия, что не позволяет проводить уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств;

– полы в столовой (производственном помещении) с наличием дефектов, неровностей, выбоин;

3) производственное помещение (столовой), где установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги не обеспечено наличием оборудования системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением, в помещении столовой (на первом этаже) установлено, что кухонное оборудование пароконвектомат не имеет оборудованной приточно-вытяжной вентиляции;

4) не предусмотрены облегченные дни в среду или четверг для обучающихся 1 «А», 1 «И», 2 «Г», 2 «Е», 2 «Ж», 2 «М», 3 «Б», 3 «В», 3 «З», 3 «К», 3 «М», 4 «А», 4 «Б», 4 «Г», 4 «Е», 4 «Ж», 5 «Ж», 5 «И», 5 «М», 5 «А», 5 «Б», 5 «Г», 5 «Д», 5 «В», 6 «Б», 6 «В», 6 «Г», 6 «Д», 6 «Е», 6 «Ж», 6 «М», 7 «Б», 7 «Д», 7 «Е», 7 «З», 7 «М», 8 «А», 8 «Г», 8 «Д», 8 «Е», 8 «В», 8 «М», 8 «И», 9 «А», 9 «Б», 9 «В», 9 «Г», 9 «И», 9 «М», 10 «А», 10 «Б», 10 «М», 10 «И», 11-х классов, что подтверждается заключением санитарно-эпидемиологической экспертизы от 31.03.2022 № 3230, выполненного на основании экспертного задания № 282 от 16.03.2022;

5) объем учебных занятий при 5/6-дневной учебной неделе для 4 «А» и 4 «Ж» классов, для 9-10-11 классов (кроме 11 «И» класса) не соответствует, что подтверждается заключением санитарно-эпидемиологической экспертизы от 31.03.2022 № 3230, выполненного на основании экспертного задания № 282 от 16.03.2022;

6) не соблюдается объем максимально допустимой нагрузки для обучающихся 1 «Б» и 1 «Д» классов в понедельник, для обучающихся 1 «И» во вторник, что подтверждается заключением санитарно-эпидемиологической экспертизы от 31.03.2022 № 3230, выполненного на основании экспертного задания № 282 от 16.03.2022.

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований:

– п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20 количество обучающихся в классе определяется исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдении требований к расстановке мебели в учебных кабинетах, площадь учебных кабинетов без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования рабочего места преподавателя, должна рассчитываться следующим образом: не менее 2,5 м.кв. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий;

– пп. 2.5.1, 2.5.3. СП 2.4.3648-20 стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную

обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

– п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20) полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию;

– п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» помещения, где установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги дополнительно обеспечиваются местной системой вытяжной вентиляции;

– п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20 при реализации образовательных программ должны соблюдаться следующие санитарно-эпидемиологические требования: для обучающихся должны быть предусмотрены облегченные дни в среду или четверг;

– табл. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» при реализации образовательной программы должны соблюдаться объемы учебных занятий при 5/6 дневной учебной неделе, объем занятий должен распределяться равномерно;

– п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20 при реализации образовательных программ должны соблюдаться следующие санитарно-эпидемиологические требования: образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели.

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований
и предлагаю:

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Средняя школа № 143» ИНН 2465038586, ОГРН 1022402478647 по адресу: г. Красноярск, ул. Урванцева, д. 26 «А»:

– обеспечить количество обучающихся в классах, исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдении требований к расстановке мебели в учебных кабинетах, площадь учебных кабинетов без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования рабочего места преподавателя, должна рассчитываться не менее 2,5 м.кв. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий;

– обеспечить покрытие стен и потолков помещений без дефектов и повреждений, плесени, следов протеканий, выбоин, деформаций, трещин, отшелушивающегося покрасочного слоя, допускающее влажную обработку с

применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно: потолка и стен в производственные помещения столовой;

– обеспечить покрытие полов без дефектов и повреждений, выполненное из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию в помещении в производственные помещения столовой;

– обеспечить наличием местной системой вытяжной вентиляции оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги;

– для предупреждения переутомления обучающихся в течение недели, при составлении расписания учебных занятий, обеспечить наличие облегченного учебного дня в среду или в четверг;

– обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований при распределении учебных занятий при 5/6-дневной учебной неделе;

– обеспечить равномерное распределение в течение учебной недели объем максимально допустимой нагрузки.

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном положением о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 г. № 1100.

Заместитель руководителя Управления
Роспотребнадзора по Красноярскому краю



М.Р. Аккерт

Зарубенко Татьяна Андреевна,
8 (391) 226-89-77

Отметка о направлении предостережения¹

Настоящее предостережение направлено МАОУ «СШ № 143» по юридическому адресу: 660125, г. Красноярск, ул. Урванцева, 26 «А».

Отметка о высылке предостережения письмом с уведомлением о вручении:

число _____, месяц _____, год _____, № _____ квитанции,
дата вручения _____

(указать в соответствии с почтовым уведомлением)

Расписка в получении предостережения

Предостережение от « ____ » _____ 20__ г. получил « ____ » _____ 20__ г.

Подпись, расшифровка подписи: _____
(подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя)