

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий от 07.11.2022 ПМ 24220011000004087998



Вх. № 140
" 08 " 11 2022г.



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

пр. Мира, д. 36, Красноярск, 660049
Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97, E-mail: krsk@enis.gosnadzor.gov.ru <http://enis.gosnadzor.ru/>
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342, ИНН/КПП 2466144107/246601001

660041, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Хабаровская, д. 4, каб. 6
(место вынесения предостережения)

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований

от «07» ноября 2022 года

№ 10/069

1. Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Средняя школа № 143, имени героя Советского союза А.В. Тимошенко», (далее МАОУ «Средняя школа № 143») ИНН 2465038586, ОГРН 1022402478647, расположенному по адресу: 660125, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Урванцева, 26А.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении федерального государственного энергетического надзора в сфере электроэнергетики

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

установлено, что по результатам внеплановой выездной проверки, проведенной в соответствии с решением от 13.01.2022 года № Р-360 - 57, принятым заместителем руководителя Енисейского управления Ростехнадзора Германом П.Я., МАОУ «Средняя школа № 143» было выдано предписание об устранении выявленных нарушений от 21.01.2022 № 10/011-Э, срок исполнения которого истек 30.07.2022, со следующими выявленными нарушениями:

Не предоставлен паспорт на заземляющее устройство;

В ВРУ отсутствует главная заземляющая шина (ГЗШ).

По состоянию на 07.11.2022 информация об исполнении указанного предписания в Управлении отсутствует.

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действия (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействие) могут привести к нарушениям следующих обязательных требований:

Пунктов 2.7.15 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003, зарегистрированных Минюстом России № 4145 от 22.01.2003.

Пунктов 1.7.119 «Правил устройства электроустановок», 7-е издание, утвержденное Министерством энергетики Российской Федерации

(указываются нормативно-правовые акты, нарушение обязательных требований которых было допущено)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации

ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю: принять меры по недопущению эксплуатации электроустановок МАОУ «Средняя школа № 143» с нарушениями действующего законодательства, отраженными в предписании Управления от 21.01.2022 № 10/011-Э.

Уведомление об исполнении настоящего предостережения предлагаю

направить в Енисейское управление Ростехнадзора по адресу: 660049, г. Красноярск, пр. Мира, д. 36, в том числе и на адрес электронной почты: krsk@enis.gosnadzor.gov.ru, в срок до 13.01.2023.

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов)

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном пунктами 30, 31 Положения о федеральном государственном энергетическом надзоре, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1085.

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

И.о. заместителя руководителя



А.М. Матвиевский

Государственный инспектор ОНЭ
Крыкса С.Л.
тел. 8-(3913)-2-26-32-19.
s.kryksa@enis.gosnadzor.gov.ru

Отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:
предостережение направлено 03.11.2022 в электронном виде по адресу: s.a. savenko@mail.ru,
buxgl43@mail.ru